



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП013.Н.000630

Зарегистрирован в Государственном реестре
 Системы сертификации в области пожарной
 безопасности 29.05.2009

Действителен до 28.05.2012

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

Холст стекловолоконный кровельный NICOglass

59 5285
код ОКП

ТУ 5952-001-13344965-2004

7019 3200 09
код ТН ВЭД

продукция

соответствует требованиям пожарной безопасности:

группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие по СНиП 21-01-97*), группа
 воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96 (трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97*),
 группа распространения пламени РП1 (нераспространяющие по СНиП 21-01-97*)
 ИД

Добровольная сертификация

Сертификат распространяется на **серийный выпуск**
Серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **ООО «Завод Стекловолокна»**; ОКПО 13344965
 Россия, 140204, Московская область, г.Воскресенск, ул.Промплощадка 5а;
 Телефон 8(49644)4-89-96; Факс 8(495)956-21-94


реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **ООО «Завод Стекловолокна»**; ОКПО 13344965
 Россия, 140204, Московская область, г.Воскресенск, ул.Промплощадка 5а;
 Телефон 8(49644)4-89-96; Факс 8(495)956-21-94

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ **0228986**



Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Отчет о сертификационных испытаниях № 437 от 28.05.09	ИЛ СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской обл., № ССПБ. RU.ИН.122 от 05.10.2006
Акт о результатах анализа состояния производства от 24.04.09	ОС продукции НП «Южно-Уральское техническое общество» № ССПБ.RU.ОП.013 от 09.10.2008

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями приложения № 2 к Положению о Системе сертификации в области пожарной безопасности, утвержденному приказом МЧС России № 312 от 18.06.2003.

Описание местонахождения знака пожарной безопасности

На ярлыке, в сопроводительной технической документации


В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан

Органом по сертификации продукции в области пожарной безопасности НП «Южно-Уральское техническое общество» № ССПБ.RU.ОП.013 от 09.10.2008 г.
456318, г. Миасс Челябинской области, пр. Октября, 66; тел. (3513) 53-78-25

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес

Руководитель Органа по сертификации





подпись

Е.А. Кошкина

инициалы, фамилия

Эксперт



подпись

Н.Н. Воронина

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации